

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 «Аленький цветочек»

140479, Московская область, Коломенский район, с. Пирочи тел. 617-25-75  
e-mail: tz.alenki@yandex.ru

Исх. № 2 от 19.02.2016г.

Начальнику отдела  
надзорной деятельности  
по г. Коломна и  
Коломенскому р-ну УДН ГУ МЧС  
России по Московской области  
Федотову А.А.  
от заведующего МДОУ №1  
«Аленький цветочек»  
Якушenkовой Н.Н.

Отчет о выполнении предписания № 2/1/1-2 от 27.01.2016г.

Принятые меры по устранению нарушений , выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения	Меры, принятые по устранению нарушения	Срок устранения нарушения	Ответственный за устранение нарушения
1.	Хоз. помещение( сарай-склад) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	В хоз. помещении ( сарае-складе) уменьшена возгораемая загруженность и изменена категория помещения с В3 на категорию В4 ( копия технического заключения прилагается)	01.02.2016г.	Заведующий Якушenkова Н.Н.
2.	На путях эвакуации применяются горючие материалы, а именно линолеум (не представлен сертификат)	В план финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. год внесено приобретение линолеума с соответствующим сертификатом качества в количестве 64 кв. м	До 01.07.2016г.	Заведующий Якушenkова Н.Н.

Заведующий МДОУ детским садом общеразвивающего вида № 1 «Аленький цветочек» :

Н.Н. Якушenkова



получено : 25.02.16  
инспектор ОНД по Коломенскому району  
Судейкина Е.А. служба  
Крутицкий И.А. Г.О